Ausschreibungstext: : Rechteck-Kurvensatz 10 cm mit Fase

Betonsteinpflaster mit angeformten Abstandshalter nach EN 1338 Qualität KDI als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für Flächenbefestigung (MFP-1) sind zu beachten.

_____ qm **Rechteck-Kurvensatz** € _____/qm

Format:	5-15 x 20 cm
Abweichung:	2,9°
Länge:	1 Kurvensatz = 200 cm bestehend aus 10 Einzelsteinen; 1 Kurvensatz = 0,20 qm
Steinhöhe:	10 cm
Farbe:	grau, rot, anthrazit, braun, karamel, herbstbunt, geflammt, juraweiß, granitweiß, lachsrot,
Oberfläche:	glatt oder kugelgestrahlt
Kantenausbildung:	mit Fase

Das aktuelle Regelwerk ZTV P-StB 2006 ist zu beachten.

Die Pflasterfugen sind kontinuierlich, mit dem Fortschreiten des Verlegens, mit geeignetem Fugenmaterial zu schließen. Das Fugenmaterial ist vor der Verfüllung zu benennen.

Der saubere Pflasterbelag ist mit einem Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand und unter Verwendung einer Plattengleitvorrichtung (Kunststoffschürze) abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut mit Fugenmaterial zu schließen.

Bettungsmaterial mindestens 3 cm, höchstens 5 cm (verdichteter Zustand) nach DIN 18318. Besonders geeignet sind Baustoffgemische mit kornabgestufter Zusammensetzung der Körnung 0/4, 0/5 oder 0/8 gemäß den TL Pflaster-Stb. Das Mischungsverhältnis ist bei Auftragsvergabe zu benennen.

Die Bettung sollte aus Edelsplitt hergestellt werden.

Liefernachweis:

Firma
Egner + Sohn GmbH
Regensburger Straße 160
D-92318 Neumarkt/OPf.

Telefon: +49 (0) 9181 4806-0
Telefax: +49 (0) 9181 4806-50
E-Mail: info@egner-pflastersteine.de
Internet: www.egner-pflastersteine.de