

Ausschreibungstext: Via Castello Palisaden

Betonpalisade ohne Armierung, gemäß der BGB-Richtlinie - nicht genormte Betonprodukte - Anforderungen und Prüfungen (BGB-RiNGB), als Betonfertigteil Betongüte C25/30, widerstandsfähig gegen Frost- und Tausalz. Zwei gebrochene Seitenflächen und gebrochene Kopffläche. Für den Einbau der Palisaden sind die Einbauhinweise des Herstellers zu beachten.

_____ Stk. **Via Castello Palisaden** € _____/Stk.

Breite: 10 cm
Länge: 15 cm
Höhe: 20, 40, 60, 80 cm (75 cm bei Kopf gespalten)
(Sondermaße auf Anfrage)
Farbe: Granitgrau, Juragelb, Muschelkalk Nr. 2, Sandstein Nr. 5,
Pastello Nr. 7, Schiefer Nr. 8, Marmorgrau Nr. 15
Seitenfläche: glatt
Kopf: gespalten oder kugelgestrahlt
(bei Höhe 80 cm Kopf glatt)

Ein Streifenfundament aus Beton C12/15, Dicke mindestens 20 cm ist als beidseitige Rückenstütze auszubilden und sollte ca. 1/3 der Palisadenhöhe betragen. Zur Ableitung von Nässe ist eine Drainageleitung hinter den Palisaden vorzusehen. Die Hinterfüllung ist mit aus nicht bindigem, drainfähigem Material (z. B. Kies) zu liefern. Dieses ist lagenweise einzubringen und mit geeignetem Gerät lagenweise zu verdichten. Bei rückseitiger Anfüllung der Palisaden sollte zum Schutz gegen Feuchtigkeit eine geeignete Folie eingebaut werden.

Liefernachweis:

Firma	Telefon: +49 (0) 9181 4806-0
Egner + Sohn GmbH	Telefax: +49 (0) 9181 4806-50
Regensburger Straße 160	E-Mail: info@egner-pflastersteine.de
D-92318 Neumarkt/OPf.	Internet: www.egner-pflastersteine.de