

Ausschreibungstext:**Via Castello Verbundplatten 30x30x10 cm ohne Fase**

Flächenbefestigung aus Betonstein gemäß DIN EN 1338. Transparente, geprüfte und verifizierte Produkt- und Umweltinformationen nach EPD EN 15804+A2: 11.122.00-EPD-2029-01-DE.

Betonsteinvorsatz aus hochwertigen Natursteinkörnungen und UV-beständigen Eisenoxidfarben. Kernbeton mit ressourcenschonenden Anteilen von hochwertigem Recyclingbeton aus eigener Herstellung. Die Verlegung muss nach den aktuell anerkannten Regelwerken der Technik erfolgen.

Qualitätsanforderungen können mit verschiedenen Prüfzeugnissen belegt werden.

_____ qm	Via Castello Verbundplatten	€ _____/qm
	Format:	30 x 30 cm, 30 x 15 cm
	Steinhöhe:	10 cm
	Fugenbreite:	5 mm
	Farbe:	Muschelkalk Nr. 1, Muschelkalk Nr. 2, Sandstein Nr. 5, Pastello Nr. 7, Schiefer Nr. 8, Marmorgrau Nr. 15
	Oberfläche:	glatt
	Kantenausbildung:	ohne Fase, oder Ecken und Kanten gebrochen
	Verbundwirkung:	ineinandergreifende Abstandshilfen

Das aktuelle Regelwerk ZTV Pflaster-StB 20 ist zu beachten. Die Pflasterfugen sind kontinuierlich, mit dem Fortschreiten des Verlegens, mit geeignetem Fugenmaterial zu schließen. Der saubere Pflasterbelag ist mit einem geeignetem Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand und unter Verwendung einer Plattengleitvorrichtung (Kunststoffschräge) abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut mit Fugenmaterial zu schließen und unter Wasserzugabe einzuschlämmen.

Der Pflasterbelag ist auf 4 cm (+/- 1 cm) Bettungsmaterial im verdichtetem Zustand nach DIN 18318 fachgerecht zu verlegen. Besonders geeignet sind Baustoffgemische mit kornabgestufter Zusammensetzung der Körnung 0/4, 0/5 oder 0/8 gemäß den TL Pflaster-StB. Das Mischungsverhältnis ist bei Auftragsvergabe zu benennen. Die Bettung sollte aus Edelsplitt hergestellt werden. Sollte eine wasserdurchlässige Fläche erstellt werden, ist eine 2-schichtige Verfüllung vorzunehmen. Die unteren 2/3 mit Hartsteinsplitt, Körnung 2/5 mm, das obere 1/3 mit Basaltsplitt, Körnung 1/3 mm.

Liefernachweis:

Firma	Telefon: +49 (0) 9181 4806-0
Egner + Sohn GmbH	Telefax: +49 (0) 9181 4806-50
Regensburger Straße 160	E-Mail: info@egner-pflastersteine.de
D-92318 Neumarkt/OPf.	Internet: www.egner-pflastersteine.de